



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00317/22

Серия **RU** № **0349828**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Атмосгрупп». Место нахождения: 141201, Россия, Московская обл, Пушкино г, Кудринское ш-е, д.б, корпус Главный производственный корпус, офис 102. Место осуществления деятельности: 141201, Россия, Московская обл, Пушкино г, Кудринское ш-е, д.б, корпус Главный производственный корпус, офис 102. ОГРН: 1095038001904. Телефон: 8 (495) 287-07-05. Адрес электронной почты: orders@ventfactory.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Атмосгрупп». Место нахождения: 141201, Россия, Московская обл, Пушкино г, Кудринское ш-е, д.б, корпус Главный производственный корпус, офис 102. Место осуществления деятельности: 141201, Россия, Московская обл, Пушкино г, Кудринское ш-е, д.б, корпус Главный производственный корпус, офис 102.

**ПРОДУКЦИЯ** Клапаны дымовые систем приточно-вытяжной и противодымной вентиляции, типа «КДА-2М-ЛС» «КДА-2М-ЛК», многостворчатые с электромеханическим приводом, изготовленные в соответствии ТУ 4863-003-88924172-18 «Клапаны противодымной вентиляции КДА-2М-ЛС, КДА-2М-ЛК» в исполнениях согласно приложению бланк № 0856946. Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8481 80

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Акт о результатах анализа состояния производства № 2513/АА от 07.02.2022 ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.10АЮ64. Протокол испытаний №2/К059 от 17.03.2022. Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12. Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость (с Поправкой)». Средний срок службы при отсутствии огневого воздействия 96 месяцев со дня ввода клапана в эксплуатацию. Условия хранения клапанов в части воздействия климатических факторов внешней среды - по группе условий ОЖ2-ОЖ4 ГОСТ 15150-69.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 21.03.2022 **ПО** 20.03.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

  
(подпись)



Чесноков Сергей Борисович

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)

Бунакова Инна Викторовна

(Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00317/22

Серия **RU** № **0856946**

### СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ, НА КОТОРУЮ ВЫДАН СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8481 80	<p>Предел огнестойкости клапана систем приточно-вытяжной и противодымной вентиляции типа «КДА-2М-ЛС», прямоугольного сечения типоразмерного ряда от 100x100 мм до 1000x1000 мм, многостворчатого, стенового исполнения, с внутренним расположением электромеханического привода типа BLE, в исполнении для работы в режиме дымового клапана – Е 120.</p> <p>Предел огнестойкости клапана систем приточно-вытяжной и противодымной вентиляции типа «КДА-2М-ЛК», прямоугольного сечения типоразмерного ряда от 100x100 мм до 1000x1000 мм, многостворчатого, канального исполнения, с наружным расположением электромеханического привода типа BLE, в исполнении для работы в режиме дымового клапана – Е 120.</p>	<p>ТУ 4863-003-88924172-18 «Клапаны противодымной вентиляции КДА-2М-ЛС, КДА-2М-ЛК»</p>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Чесноков Сергей Борисович

(ФИО)

Бунакова Инна Викторовна

(ФИО)